



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: gu@10.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugnpkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску

г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@mail.ru

Предписание № 164/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЛИЦЕЙ № 1", ИНН 1001029660, КПП
100101001, ОГРН 1021000523940 от 31 октября 2002 г.**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, – на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Бахилина Дениса Рудольфовича от 27 мая 2021 года № 164

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с «16» июня 2021 года по «25» июня 2021 года дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия Шаховым Евгением Александровичем проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты (категории высокого риска) - здания, помещений, имущества, территории, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, Березовая аллея, д. 28


(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Гуденко Анжеликой Витальевной, директором МОУ «Лицей № 1»

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого	Срок устранения нарушения требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	--	---	--------------------------------------	--



	актами, с указанием конкретного места выявления нарушения	1	<p>1. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АВПС и СОУЭ) на объекте защиты не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности.</p> <p>(1. Отсутствует подтверждение работоспособности кабельных линий АВПС и СОУЭ в условиях пожара; 2. Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с линиями напряжением 110 В и более в одном жгуте; 3. Не обеспечен автоматический контроль линий связи СОУЭ).</p>	2	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - ППР в РФ) пункт 54 «... При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, ...».</p> <p>(1. Основание: Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 82, ч. 2 (далее - ФЗ-123); СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электроборудование. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 6.13130.2013) п. 4.8, п. 4.9; 2. Основание: ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 82, ст. 83, СП 6.13130.2013, п. 4.14; 3. Основание: ФЗ-123, ст. 4, ч. 4; ст. 6, ч. 1, ст. 82, ст. 83, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 3.13130.2009), п. 3.4.)</p>	3	01.06.2022	пожарной безопасности (только)
1	5	4						

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание: - в орган ПТН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ПТН, в течение пятидцати дней с момента принятия решения и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ПТН по результатам проверки; - в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решения и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ПТН по результатам проверки; - в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решения и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ПТН по результатам проверки.

«О пожарной безопасности» ответственности за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Шахов Евгений Александрович, дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петрозаводску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

25.06.2021



(подпись)

Предписание для исполнения получил(а):

Гуденко Анжелика Витальевна, директор МОУ «Лицей № 1»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

25.06.2021

(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575861

Владелец Гуденко Анжелика Витальевна

Действителен с 23.04.2021 по 23.04.2022